

体育館放送設備改修工事 質問・回答

令和7年12月18日

No	種別	質問項目	回答
1	申請書 提出書類	入札説明書4-(3)-④ 点検整備の体制及び部品等 の供給体制の証明書とはど のような書類でしょうか。他 案件のサンプルを頂けない でしょうか。	<p>以下の内容の記載があれば、貴社の 様式で構いません。</p> <p>1. 書類発行日 2. 宛先（例：公立大学法人○○ 大学理事長 殿） 3. 商号又は名称（貴社名） 4. 所在地 5. 代表者職氏名＋会社印欄</p> <p>本文例 例1 《（対象となる入札案件名）》につ いて、仕様書記載の通り点検整備の 体制及び部品等の供給体制を有する ことを証明します。</p> <p>例2 《（対象となる入札案件名）》につ いて、納入物品の迅速な保守を行う ための体制を証明します。</p> <p>体制情報（文章または体制図）</p> <p>保守業者名 保守窓口所在地 保守対応人数 保守手段 (1)窓口受付時間 (2)障害発生時の対応 保守窓口連絡先 (1)代表電話番号 (2)担当者電話番号 (3)e-mail</p> <p>以上</p>

2	仕様書	<p>3. システム構成(性能・機能要件) 端子:床面 XLR-1 力所(舞台前)/壁面 XLR-3 力所 以上と記載があるが、</p> <p>4. 機器数量表 端子(床 XLR/壁 XLR/SP)各所と記載どちらが正しいのでしょうか。 SP が必要であればコネクタ種類(スピコン/XLR4P/フォンなど)と設置場所をご教示お願いします。</p> <p>端子については、3. システム構成(性能・機能要件)が記載として正。 記載された。端子:床面 XLR-1 力所(舞台前)/壁面 XLR-3 力所 以上の XLR 端子での使用(XLR 端子同士の接続)を通常時の仕様要件とします。</p> <p>4. 機器数量表の端子(床 XLR/壁 XLR/SP)各所と記載については、端子種別を包括的に表現した、仕様書作成上の簡略表現によるものであり、施工性・運用上の観点から受注者の体育館放送設備改修工事に關した設置する端子を設ける際に選定を妨げるものではございません。</p> <p>体育館等で使用が想定される音響ミキサーとマイク等音響機器接続として XLR コネクタでの接続を想定しておりますゆえ、SP 形状等、XLR 以外のコネクタでの床・壁に設置をされる場合は、XLR 変換ケーブルを追加設置し、通常時 XLR 端子でマイク等音響機器と接続、機能する構成であれば問題ありません。</p> <p>設置場所については、落札後に仕様書に基づき、最終的に契約締結後に適切な場所を選定する予定です。</p>
---	-----	---