

## 回答票

## (令和8年度沖縄県立看護大学LED照明改修工事)

No.	質問内容	回答
1	図書館棟の図面E-09が添付されていないようなのでホームページにUPをお願いします。	ファイルを差し替えて添付いたしましたので、 <b>※公告ページの添付ファイル0421公告⑧LED改修工事図面を再度ご確認ください。</b>
2	施工範囲が構内、教育管理棟、研究福利棟、付属図書館、体育館の5箇所となっておりますが、施工に入ってもよい日程・時間帯は決まっていますか。	入札後調整予定ですが、講義等の影響を避けて <b>施工していただくため、夏期休業及び冬期休業中の集中実施や夜間（17：30以降）の実施も想定されます。</b>
3	全国的にLED更新の発注が集中しておりメーカーに確認したところ現在納期に6ヶ月かかると回答がありました。上記2の回答で施工に入れる期間が夏休み期間や土日祝に限定される場合、夏休み前の製品着が間に合わず、夏休み期間中に施工できない可能性がございます。その場合は契約期間での完了に間に合わない可能性があります。工期延長も視野に入れてよろしいでしょうか。	<b>現時点では、工期延長は予定していません。</b>
4	現場事務所は学校内に設置してもよろしいでしょうか。	<b>設置可能です。</b>
5	アスベスト調査費と除去費が入っていないようですが受注後に別途協議ということでしょうか。	<b>アスベストは取り除かず、天井を切り込まない施工をお願いします。別添1（質問6補足ファイル）を参照</b>
6	0415公告⑦【仕訳・内訳書】.xls」のファイルで、数量の部分が空白になっている箇所がありますが、数量は0と認識してよいですか。 ・内訳書（教育管理棟）シート、ガラスくず、 kg ・内訳書（研究・福利棟）シート、ガラスくず、HID灯、 kg ・内訳書（研究・福利棟）シート、廃プラスチック、 kg	<b>はい。問題ございません。</b>

No.	質問内容	回答
7	<p>施工実績には同等規模の工事を求めるとの記載がありますが具体的な規模を提示いただきたいです。</p> <p>例えば、数量、建物面積、建物種別（学校、病院）など問う項目の記載がないため、現在当社は、提示期間内の沖縄県発注LED更新工事を実績とする予定です。これで問題ないという認識でよろしいでしょうか</p>	<p>本件における「同等規模の工事」とは、官公庁等が発注した建築物において、当該工事と同種・同程度の内容を有する工事を指すものであり、数量、建物面積、建物種別等の数値基準を一律に定めるものではありません。</p> <p>したがって、官公庁（国・地方公共団体等）が発注した工事であること LED照明更新工事等、本工事と同種の工事内容であること 工事の規模・内容が、本工事の履行能力を確認できる程度であること を満たしていれば、施工実績として申告することは差し支えありません。</p> <p>なお、最終的な実績の適否については、提出された実績内容に基づき総合的に確認します。</p>
8	<p>提出書類の、キ出資状況等の確認できる資料とありますがどの様な書類を提出したらよいか。</p>	<p>本件における「出資状況等の確認できる資料」につきましては、入札参加者の資本関係の有無を確認することを目的としたものであり、特別に詳細な資料の提出を求めるものではありません。</p> <p>現時点では、以下の資料の提出を想定しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・履歴事項全部証明書（写し可）</li> <li>・親会社・子会社等の有無が確認できる資料（任意様式）</li> </ul> <p>なお、親会社・子会社・関連会社等がない場合は、その旨を記載した簡易な申告書（任意様式）をご提出いただければ差し支えありません。また、親会社等がある場合には、出資関係が確認できる資料（簡易な資本関係図等）をご提出ください。</p>
9	<p>入札の主体は1者であるが、当日の入札（開札）に2名で参加することは可能か。</p>	<p>可能です。</p> <p>入札において重要となるのは、入札書を提出する応札主体が1者であることであり、当日の参加人数を制限するものではありません。</p> <p>したがって、同一事業者が代表者および担当者等の2名で入札に参加する場合であっても、入札書が1通であり、名義が1者である限り、入札制度上の問題はありません。</p> <p>なお、代理人が入札を行う場合には、所定の委任状を提出するものとします。</p>