



注記

- ①アスベストを含む天井ボードは切り込む施工をおこなわないこと
- ②アスベストを含む天井ボードと同じような天井ボードがあるか、事前調査を行うこと
- ③アスベストを含む天井の器具については埋込型器具の場合、同じ埋込穴の器具、もしくは、プレートを使用し直付型の器具を使用すること

工事名称	沖縄県立看護大学LED照明改修実施設計業務	工事年度	令和7年度
工事場所	那覇市与儀1丁目24番1号	図面名称	1階体育館新設平面図
発注機関	公立大学法人 沖縄県立看護大学	縮尺	A1:1/100 A3:1/200
摘要		図面番号	E-08
検印	管理建築士	設計	製図
	名称	施設備研究所	
	資格者氏名	新里 善好	
	登録番号	第245077号	
	所在地	沖縄県那覇市若狭1-3-2 4号 若狭ビル	